



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85  
E-mail: [mchs@emercom.dsc.ru](mailto:mchs@emercom.dsc.ru) Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Территориальный отдел надзорной деятельности Корсаковского района УНД и ПР  
г. Корсаков ул. Краснофлотская 12, тел. 8 (42435) 4-48-64, E-mail: [gpnkrs@mail.ru](mailto:gpnkrs@mail.ru)

**Предписание №10/01/1**  
**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3  
«Ромашка» Корсаковского городского округа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальник ТО НД Корсаковского района № 10  
(наименование органа ГПН)

от «09» марта 2021 года Ким Ю.М.

ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в  
период с 14 ч. 00 мин. « 17 » марта 2021 г. по 10 ч. 00 мин. «23» марта 2021 г. проведена  
плановая выездная проверка: главный государственный инспектор Корсаковского района по  
пожарному надзору подполковник внутренней службы Ким Юрием Манхеновичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

Здание и территория Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №3 «Ромашка» Корсаковского городского округа расположенных по адресу: г.  
Корсаков ул. Нагорная 13.

совместно с: \_\_\_\_\_

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред писа ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение
1.	2.	3.	4.	5.

1.	На объекте защиты допускается использование противопожарных дверей в открытом состоянии	<p>Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). (п.14 ППР РФ)</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем. Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). (п.28 ППР РФ)</p>	10.06.2021	
2.	Отсутствует устройство для самозакрывания на противопожарной двери в подсобное помещение.	Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем. Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). (п.28 ППР РФ)	10.06.2021	
3.	В комнате приема пищи персонала, помещении ванной допущено хранение горючих материалов при этом данное помещение не заблокировано автоматической пожарной сигнализацией	<p>В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки;</li> <li>- венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов;</li> <li>- категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности;</li> <li>- лестничных клеток;</li> <li>- тамбуров и тамбур-шлюзов;</li> <li>- чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). (п.4.4 СП 486.1311500.2020)</li> </ul>	10.06.2021	
4.	В техническом подполье оборудовано помещение для хранения.	На объектах защиты запрещается: использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также	10.06.2021	

